



**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ
ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЛУЖБА ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

Театральная пл. 4,
г. Ростов-на-Дону, 344019
Тел.: (863) 259-00-29

Генеральному директору
ООО «Хуамин»
А. В. Яценко

«16» 08. 2016 г. № 2560/СКДИ Э

На № 179 от 10.08.2016 г.

Об эксплуатации оборудования

Уважаемый Александр Викторович!

В рамках выполнения инвестиционной программы по титулу «Комплексная реконструкция участка Котельниково- Кореновск-Тимашевская- Крымская с обходом Краснодарского узла СКЖД», в 2010 году были приобретены и установлены на тяговой подстанции «Песчанокопская» Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры – филиала Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» масляные трансформаторы ТДТНЖ-40000/110-У1, заводской №84-47670 и №84-47671 производства ООО «ЭЛЬМАШ (УЭТМ)». Данные трансформаторы оборудованы переключающим устройством типа CV III-350-Y-72,5-10191W, заводской №V100013 и №V100018 производства компании Huaming, Шанхай.

Дата ввода в эксплуатацию – 20.10.11г.; 25.12.11г. соответственно.

В эксплуатации находятся 5 лет.

В процессе монтажа, ввода в эксплуатацию и в ходе самой эксплуатации замечаний и нареканий к работе переключающих устройств типа CVIII-350-Y-72,5-10191W не возникло. Данные РПНы находятся в эксплуатации по настоящее время.

Количество переключений на сегодняшний день составляет: заводской № V100013 - 1294, заводской № V100018 - 1164, эксплуатационных затрат не требует.

Главный инженер

Д.О.Курилов

Исп. Павлова Н.В., ЭКП
(863)259-43-14